

**Приложение В**  
**Тепловые нагрузки потребителей**

**Таблица 1. Тепловые нагрузки котельной №50 пос. Пудость**

Абонент				Часовая нагрузка по отоплению, Гкал/час	Часовая нагрузка по ГВС, Гкал/час
Населенный пункт, улица	Дом	Год постройки	Кол-во этажей		
Зайончковского	1	1963	2	0,0594	0,0066
Зайончковского	2	1964	2	0,0485	0,0060
Зайончковского	3	1965	2	0,0489	0,0031
Зайончковского	4	1966	2	0,0995	0,0062
Зайончковского	5	1966	2	0,0993	0,0133
Зайончковского	6	1968	5	0,2259	0,0310
Зайончковского	7	1968	5	0,2715	0,0422
Зайончковского	8	1971	5	0,2694	0,0415
Зайончковского	9	1973	5	0,3311	0,0489
Зайончковского	10	1975	5	0,3430	0,0616
Зайончковского	11	1980	5	0,3453	0,0523
Зайончковского	12	1986	5	0,4071	0,0729
Зайончковского	13	1988	5	0,1941	0,0212
Половинкиной ч. ж.	87	2010	1	0,0174	0,0003
Зайончковского	14	1989	5	0,3854	0,0493
Половинкиной ч. ж.	81	2005	1	0,0079	0,0003
Нов. Пудость ч.ж.	33	2005	1	0,0073	-
Нов. Пудость ч.ж.	34	2005	1	0,0044	-
Нов. Пудость ч.ж.	36	2005	1	0,0088	-
<b>Местный бюджет</b>					
Д.сад № 19	ул. Зайончковского, д.15			0,0850	0,0059
Школа	ул. Половинкиной, д.91			0,2802	0,0012
Школа (теплица)				0,02	
МУК	ул. Половинкиной, д.89			0,1841	
Гатчинская ЦРКБ	Зайончковского, д. 3			0,0202	0,0012
<b>Федеральный бюджет</b>					
Гатчинский почтамт	ул. Зайончковского, д.6			0,0044	
<b>Не бюджетные</b>					
Акц.ком.банк	Зайончковского, д. 2			0,0037	
СЗТ	ул. Зайончковского, д.6			0,0038	
Гатчинарайжилкомхоз Баня	ул. Половинкиной, д.64а			0,0411	0,0038
ИП Нарцева	ул. Зайончковского, д.6			0,0092	0,00004
ИП Черкасова	ул. Зайончковского, д.6			0,0045	0,00033
ЗАО "Интермедфарм - Гатчина"	ул. Зайончковского, д.3			0,0030	0,00015
ООО "Габатти"	ул. Новая, д.49, лит.О			2,6	Пар
ООО ТС "АльЯнс"	ул. Зайончковского, д.6			0,0103	0,0007
УК Жилкомфорт	ул. Зайончковского, д.6			0,0016	0,00037
Рыбная компания	ул. Новая, д.49			0,6	0,51
<b>Внутренний оборот</b>					
ЖЭУ (бойлерная)				0,0005	
<b>Итого кот. №50:</b>	<b>19</b>			<b>7,0457</b>	<b>0,9914</b>

**Таблица 2. Тепловые нагрузки котельной №51 пос. Терволово**

Абонент				Часовая нагрузка по отоплению, Гкал/час	Часовая нагрузка по ГВС, Гкал/час
Населенный пункт, улица	Дом	Год постройки	Кол-во этажей		
Ленинградская	1	1967	5	0,2682	0,0347
Ленинградская	2	1969	5	0,2673	0,0341
Ленинградская	2а	1961	1	0,0185	
Ленинградская	3	1965	2	0,0943	0,0076
Ленинградская	4	1965	2	0,0954	0,0104
Ленинградская	5	1962	2	0,0937	0,0080
Ленинградская	6	1973	5	0,3572	0,0605
Ленинградская	7	1976	5	0,2898	0,0472
Ленинградская	8	1983	5	0,3431	0,0452
Ленинградская	9	1992	5	0,3760	0,0405
Спортивная	1	1964	2	0,0950	0,0095
Спортивная	2	1962	2	0,0568	0,0097
Спортивная	3	1963	2	0,0559	0,0111
Спортивная	4	1963	1	0,0517	0,0050
Школьная	1	1961	1	0,0192	0,0045
Школьная	3	1958			0,0030
Школьная	7	1955	1	0,0073	
Школьная	13	1957	1	0,0137	0,0011
Школьная	17	1957	1	0,0138	0,0021
Школьная	19	1958	1	0,0123	0,0018
Школьная	21	1959	1	0,0169	0,0034
Школьная	25	1960	1	0,0211	0,0045
Школьная	27	1960	1	0,0206	0,0030
Сельская	1	1961	1	0,0201	0,0015
Сельская	3	1961	1	0,0197	
Сельская	5	1961	1	0,0199	
Сельская	6	1958	1	0,0198	0,0036
Сельская	8	1961	1	0,0200	0,0036
Сельская	10	1961	1	0,0200	0,0039
Сельская ч.ж.	2	2005	1	0,0267	0,0008
Школьная ч.ж.	16	2006	1	0,0162	0,0010
<b><u>Организации</u></b>					
МОУ "Тервололовская основная общеобразовательная школа"	ул.Школьная, д.1			0,13690	0,00280
МУЗ "Гатчинская ЦРКБ"	п.Терволово, ул. Школьная			0,01830	0,00104
МКУК "Пудостьский культурно-спортивный комплекс"	ул. Ленинградская, д. 14			0,14185	
МБДОУ "Детский сад № 27"	ул. Ленинградская, д. 16			0,08090	0,00525
Гатчинский почтамт	ул. Ленинградская, д. 12			0,00700	
<b><u>Прочие организации</u></b>					
Сбербанк (Гатчинское отд.№1895)	ул.Ленинградская, д.12			0,00760	
ОАО "УК "Жилкомфорт"	ул.Ленинградская, д.12а			0,00200	
ООО ТС "АльЯнс"	ул.Ленинградская, д.16			0,02442	
Ч.Л. Жадобина	ул.Ленинградская, д.12			0,01730	
<b><u>Внутренний оборот</u></b>					
Станция перекачки				0,013	
<b>Итого кот. №51:</b>				<b>3,200</b>	<b>0,372</b>

**Таблица 3. Тепловые нагрузки котельной №31 дер. Большое Рейзино**

Абонент				Часовая нагрузка по отоплению, Гкал/час	Часовая нагрузка по ГВС, Гкал/час
Населенный пункт, улица	Дом	Год постройки	Кол-во этажей		
Неопределенно	31	1982	3	0,1365	-
Неопределенно	32	1982	3	0,1366	-
Неопределенно	33	1982	3	0,1362	-
Неопределенно	34	1985	3	0,1443	-
Неопределенно	35	1985	3	0,1449	-
Неопределенно	36	1985	3	0,1439	-
Неопределенно	37	1991	3	0,1405	-
Неопределенно	68	1971	2	0,0282	-
Неопределенно	70	1972	2	0,0266	-
Неопределенно	72	1971	2	0,0240	-
Неопределенно	74	1971	2	0,0279	-
Неопределенно	76	1975	2	0,1290	-
Неопределенно	78	1977	4	0,4025	-
<b>Местный бюджет</b>					
Д.сад № 15	д.Большое Рейзино, д.79			0,0490	-
Гатчинская ЦРКБ	д.Большое Рейзино, д 78			0,0098	-
<b>Не бюджетные</b>					
ЧЛ Романовский Д.К.	д.Большое Рейзино, д.69			0,0370	-
ЗАО "Черново"	д.Большое Рейзино, д.80			0,0448	-
ИП Медникова Л.В.	д.Большое Рейзино, д.80			0,0109	-
ИП Николаев В.И.	д.Большое Рейзино, маг. №10			0,0150	-
ИП Уланова З.В.	д.Большое Рейзино, д.80			0,0109	-
Внутренний оборот ЖЭУ	д.Большое Рейзино, д 78			0,0006	-
<b>Итого кот.№3:</b>	<b>13</b>			<b>1,7991</b>	-

**Таблица 4. Тепловые нагрузки котельной №38 дер.Ивановка**

Абонент				Часовая нагрузка по отоплению, Гкал/час	Часовая нагрузка по ГВС, Гкал/час
Населенный пункт, улица	Дом	Год постройки	Кол-во этажей		
Неопределенно	1	1967	2	0,0798	0,00987
Неопределенно	2	1969	2	0,1082	0,00864
Неопределенно	3	1970	2	0,1101	0,01102
Неопределенно	4	1971	2	0,1103	0,00989
Неопределенно	5	1972	2	0,1083	0,01819
Неопределенно	6	1974	5	0,2189	0,03491
Неопределенно	7	1975	5	0,3464	0,04537
Неопределенно	8	1980	5	0,2644	0,02219
Неопределенно	9	1983	5	0,2619	0,02096
<b>Местный бюджет</b>					
Д.сад № 47	п.Ивановка, д 9а			0,0485	
Гатчинская ЦРКБ	п.Ивановка, д 9а			0,0106	
<b>Не бюджетные</b>					
ОАО ПЗ "Красногвардейский", в т.ч. ОАО ПЗ "Красногвардейский"(контора)	д.Ивановка, д.11			0,0403	
в т.ч. ОАО ПЗ "Красногвардейский"(ДК и спортзал)				0,0983	
в т.ч. ОАО ПЗ				0,0447	

"Красногвардейский"(РММ)			
ИП Финаженок Ю.Н. (торг центр, кафе)	д.Ивановка, д.11	0,0444	
Внутренний оборот ВИК	в здании бывш бани	0,0066	
<b>Итого кот.№38:</b>		<b>1,902</b>	<b>0,18104</b>

**Таблица 5. Тепловые нагрузки котельной ДРСУ пос. Мыза Ивановка**

Улица	Дом	Часовая нагрузка по отоплению, Гкал/час	Часовая нагрузка по ГВС, Гкал/час
<b>Муниципальный жилищный фонд</b>			
Шоссейная улица	30	0,0760	0
Шоссейная улица	30а	0,1240	0
Шоссейная улица	32	0,1021	0
Шоссейная улица	32а	0,1577	
<b>Прочие</b>			
Стояночный гараж №1		0,1036	0
Стояночный гараж №1		0,1036	0
Ремонтный бокс		0,0924	0
Котельная		0,0183	0
Проходная		0,0162	0
<b>Итого кот. ДРСУ</b>		<b>0,794</b>	<b>0</b>

**Таблица 6. Тепловые нагрузки котельной ОАО «ТЛП» пос. Терволово**

Улица	Дом	Часовая нагрузка по отоплению, Гкал/час	Часовая нагрузка по ГВС, Гкал/час
<b>Муниципальный жилищный фонд</b>			
Целинная улица	1	0,0193	0
Целинная улица	2	0,0196	0
Целинная улица	3	0,0329	0
Целинная улица	4	0,0093	0
<b>Итого кот. ОАО «ТЛП»</b>		<b>0,081</b>	<b>0</b>